

<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/11812684>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«17» марта 2022 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммунаров, д. 4.

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 297

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области –главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору подполковника внутренней службы А.В.Огорокова о проведении внеплановой выездной проверки № 297 от 10.03.2022г., УН КНМ 74220061000201740559 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2 Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В связи с истечением срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 19 марта 2021 г. № 190/1/1 срок которого истек 02 марта 2022 г. (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3 Выездная проверка проведена:

1) Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

2. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции ответственных лиц за пожарную безопасность);
 - акты приемки выполненных работ по обеспечению пожарной безопасности;
 - технический паспорт на здание;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: ---
- 4) иные (указать источник): ---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: на объекте защиты допущены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

В ходе проведения проверки: установлено, что предписание от 19 марта 2021 года №190/1/1 срок которого истек 02 марта 2022 г. выполнено в полном объеме. В связи с этим считаю внеплановую проверку оконченной.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра здания и территории от 17 марта 2022 года;
- 2) Протокол опроса от 17 марта 2022 года;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНДиПР по городу Челябинску
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области - государственный инспектор города
Челябинска по пожарному надзору
Поповичева О.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску -
государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна 8-(351)
-254-72-71, электронный адрес: ondchel@74.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

17.03.2022

инспектор

Евсеева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: 